



МЧС РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соблюдении на объектах соискателя лицензии**  
**требований пожарной безопасности.**

« 26 » ноября 2007 г.

№ 74

Отделом ГПН по г. Соль-Илецк и Соль-Илецкому району 29 октября 2007 года проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Соль-Илецк»

расположенной по адресу:

461504 г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, 79.

по заявлению соискателя в лице:

директора Васильевой Галины Александровны.

на право получения лицензии на осуществление:

образовательной деятельности.

**В ходе проверки установлено:**

Здание школы – трехэтажное, Т-образной формы. Площадь первого этажа – 791,1 кв.м. Общая площадь – 2245,5 кв.м. Стены здания кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, кровля шифер по деревянной обрешетке. Здание III степени огнестойкости. ООО «Спецмантажсервис» произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ № б/н от 25 мая 2007 года. Помещение столовой рассчитано на 40 мест, имеет 1 выход. Помещение спортзала площадью – 285 кв.м., имеет 1 выход в общий коридор. Подвальное помещение отсутствует. Принадлежность – РУО Соль-Илецкого района. Функциональное назначение зданий – образовательное. Общая площадь заявленных помещений – 2245,5 кв.м.

Отопление центральное водяное.

Освещение электрическое. «Соль-Илецк-агропромэнерго» проведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления (протоколы №№ 233, 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 235, 236 от 02 августа 2005 года). Аппараты защиты, соответствуют потребляемым нагрузкам. Имеется устройство защитного отключения (УЗО).

Количество постоянно находящихся в помещении людей – днем 42 чел. педагогического персонала, 400 – детей, ночью – 1 охранник.

Количество эвакуационных выходов – с первого этажа – 3, со второго этажа – 2, с третьего этажа – 2. Ширина путей эвакуации (требуемая – 1,2 м., фактическая – 1,2 м.). Ширина эвакуационных дверей (требуемая – 1,2 м., фактическая – 1,0 м.). Двери эвакуационных выходов соответствуют требованиям норм. Лестничные клетки отделены от общего коридора перегородками с дверьми, двери не имеют уплотнения в притворах и устройства для самозакрывания, Расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных точек до выхода наружу соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Состояние путей эвакуации не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Устранение нарушений по путям эвакуации запланировано «Комплексной программой модернизации образования Соль-Илецкого района на 2008 – 2010 года» на 2010 год. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Здание школы укомплектовано первичными средствами пожаротушения огнетушители ОП-5 – 18 шт. Дата следующей перезарядки 01.06.08 г. Паспорт с отметкой о перезарядки имеется.

Имеется наружное противопожарное водоснабжение, на расстоянии 20 метров от здания школы имеется пожарный гидрант, исправен. Подъезды к пожарному гидранту свободны.

Имеется автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре 3 типа, дата сдачи в эксплуатацию 17 ноября 2006 г. Монтаж произведен ООО «Спецмонтажсервис», имеется лицензия ГУ ГПС на выполнение данных видов работ реестровый № 2/06731 лицензии, дата выдачи 30 марта 2004г.

Имеется договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (№ б/н от 27.02.2007 г., с ООО ОП «Защита»), имеется лицензия ГУ ГПС на выполнение данных видов работ реестровый № 2/16261 лицензии, дата выдачи 26 мая 2006г.

Площадь территории 9900 кв.м. Количество въездов на территорию – 3, соответствует требованиям норм. Противопожарные разрывы между зданием школы и соседними сооружениями соответствуют. Складирование горючих материалов между зданиями и сооружениями не производится. Имеется наружное освещение. Дороги и подъезды к зданиям соответствуют. Территории от мусора и горючих материалов убирается своевременно.

Имеется договор подряда на выполнение второго эвакуационного выхода из спортивного зала. Договор № б/н от 23.11.2007 года с ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» Соль-Илецкое РСУ, срок окончания работ 28 декабря 2007 года.

Имеются: приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности, план эвакуации и материальных ценностей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа с отметкой о последнем инструктаже. Ответственный прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. На объекте соблюдается противопожарный режим.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Соль-Илецк» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности образовательной деятельности.

Настоящее заключение предъявляется по месту требования и действительно в течении шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник отдела  
майор внутренней службы

Исп: Гаврилин А.А.  
тел: 2-61-80



В.В. Облаков